



法務部新聞稿

發稿日期：97 年 7 月 31 日

發稿單位：法務部總務司

連 絡 人：楊司長合進

連絡電話：02-2314-6871#2600 編號：239

法務部 98 年 1—6 月用水量比 97 年同時期增加三成，原因說明

法務部共有 7 個水錶，部本部 1-5 月用水量分別為 492、425、462、439、491 度，但 6 月暴升為 1,174 度，較 5 月增加 683 度，經查為自來水進水口儲水池內浮球故障，導致自來水溢入汙水池。法務部於 6 月 16 日發現後立即修繕竣事。維護廠商承認巡視不週，願意賠償約 8,000 元增加之水費。

法務部在同一時期之用油負成長 10%、用電負成長 6%，顯見本部在推動節能減碳方面已初具成效。