



法務部新聞稿

發稿日期：100 年 3 月 25 日

發稿單位：法務部

連絡人：黃淑芬

連絡電話：2314-6871 分機 2650 編號：00-32

法務部土城檔案大樓消防系統定期維修保養 廠商人員進行檢測不慎觸發二氧化碳外洩

法務部位於土城檔案大樓檔案庫房之自動消防系統於今日上午進行定期維修保養，因廠商人員於 6 樓庫房外檢測系統主機時，不慎誤觸系統，致鋼瓶內二氧化碳噴發，現場 3 名人員躲避至茶水間後昏迷，經本部及檔案大樓人員現場急救並緊急送醫後，目前均已無礙出院。

泉通消防工程有限公司與法務部簽訂有土城檔案庫房自動消防設備維護保養合約，今日上午該公司進行每月 1 次例行維護保養，泉通公司陳姓經理率蘇姓及 2 名林姓技術人員前來施作，由本部湯道勇科員及工友鍾勇輝陪同，3 樓檢測完畢後，續至 6 樓庫房（庫房面積約 262 坪）。本部 2 名人員及陳姓經理停留於庫房後出口時，蘇姓等 3 名人員即前往庫房前出口外檢視系統主機，10 時 9 分因操作不慎誤擊，致前庫房二氧化碳噴發。

發現蘇姓 3 人未及時逃出，鍾勇輝即與陳經理上樓幾度查看，至 10 時 22 分發現 3 人倒臥於 6 樓茶水間，鍾勇輝除向外呼救外，並獨力將蘇姓等 3 名技術人員一一拖往電梯間，其後臺灣高等法院檢察署林姓女法警及車錄事趕到，接手將 3 人以電梯載至樓下，與湯科員合力以 CPR 對 3 人進行急救。鍾君與陳經理亦吸入氣體過多，救護車於 10 時 30 分抵達後，即將 5 人分別送往亞東醫院及雙和醫院救治。至下午 6 時，5 人已先後出院返家。

法務部表示，未來將持續注意檔案庫房消防安全，對於鍾勇輝等同仁善盡職責及英勇救人之作為，將給予表揚，以示鼓勵。