

115年度法務部建築類公共設施維護辦理情形總表

項次	建築物之維護關鍵項目							建築物附屬設施					
	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物公共安全檢查	昇降(電梯)設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	污水處理場(含設備)	機關內通行道路	擋土牆(含地錨)	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆	
司法新廈辦理情形	√	√	√	√	√	√	/	/	√	/	√	/	
司法第二大廈辦理情形	√	√	√	√	√	√	√	/	/	/	/	/	
法務部內湖聯合辦公大樓辦理情形	√	√	√	√	√	√	√	/	√	/	√	/	
法務部聯合檔案大樓辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	/	/	/	/	√	

備註: 已完成√、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部司法新廈	台北市中正區重慶南路130號	每2年1次	台安建築物公共安全檢查股份有限公司	臺北市建築師公會	114年	114年12月31日至116年12月31日	
2	司法第二大廈	台北市中正區貴陽街一段235號	每2年1次	臺灣建築物公共安全檢查股份有	臺灣建築物公共安全協會	114年	115年1月2日至116年12月	

				限公司			31日	
3	法務部內湖聯合辦公大樓	台北市內湖區康寧路三段51號	每2年1次	中邦建築物公共安全檢查有限公司	臺北市建築物公共安全檢查商業同業公會	113年	113年12月10日至115年12月31日	
4	法務部聯合檔案大樓	新北市土城區石門路6號巷3號	每2年1次	台安建築物公共安全檢查股份有限公司	臺灣建築物公共安全檢查專業技術人員學會	113年	113年1月3日至115年12月31日	

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表															
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	法務部司法新廈	台北市中正區重慶南路130號	040023467 040023468	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1150731 1150430	每月2次	2 16	6 20	3 17	2 16	5 19	4 18	
2	司法第二大廈	台北市中正區貴陽街一段235號	040112321	每半年1次	臺灣奧的斯電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1150131	每月1次	28	12	10	27	14	18	
3	法務部內湖聯合辦公大樓	台北市內湖區康寧路三段51號	040158698 040158699 040161760	每半年1次	崇友實業股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1150927 1150927 1150506	每月1次	3	15	3	9	6	2	
4	法務部聯合檔案大樓	新北市土城區石門路6號巷3號	036B052923	每半年1次	立川機電工業有限公司	臺灣停車設備暨昇降設備安全協會	1150830	每月1次	11	15	4	14	18	4	

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部司法新廈	台北市中正區重慶南路130號	74使字第0538號	B1F~6F	1年1次	114	豐成消防安全設備工程有限公司	消士證字第1295號	符合	2025/5/7	115年5月前	
2	司法第二大廈	台北市中正區貴陽街一段235號	93使字第0036號	B4F~6F	1年1次	114	林政道	消士證字第0207號	符合	2025/5/31	115年5月前	
3	法務部內湖聯合辦公大樓	台北市內湖區康寧路三段51號	101使字第0299號	B2F~9F	1年1次	114	圻安企業有限公司	消師證字第0716號	符合	2025/5/26	115年5月前	
4	法務部聯合檔案大樓	新北市土城區石門路6號巷3號	79使字第408號	1-7F, RF	1年1次	114	皓詮企業有限公司	消士證字第2894號	符合	2025/5/30	115年5月前	
備註:請確實依「 消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部司法新廈	台北市中正區重慶南路130號	00628596115	全城電業顧問有限公司	北建電技字2817-2(中)	114年12月19日	停電檢驗	合格	■已完成	115年6月	每年1次	

2	司法第二 大廈	台北市中正 區貴陽街一 段235號	0007180 2112	逸群機電有 限公司	北市電技證 字第 AX500006-1 號	114年11月15日	停電 檢驗	合格	■已完成 備查日期：114 年12月16日	115年 5月	每年2次	
3	法務部內 湖聯合辦 公大樓	台北市內湖 區康寧路三 段51號	164270 49113	震聯電業 股份有限 公司	北市電技 證 AX500511	114年12月6日	停電 檢驗	合格	■已完成 114年12月19 日備查	115年 6月	每月1次	
4	法務部聯 合檔案大 樓	新北市土城 區石門路6 號巷3號	017617 50115	玖格工程 有限公司	技術員証 號：166- 0015379	114年12月5日	非停 電測	合格	■已完成	115年1 月	每月1次 (低壓設 備)	無高 壓電 力設 備

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。