

115年度法務部建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物公共 安全檢查	昇降（電 梯）設備	消 防 設備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機 械 停 車設備	污水處理 場（含設 備）	機關內通 行道路	擋土牆 （含地 錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
司法新廈 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	
司法第二 大廈辦理 情形	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	
法務部內 湖聯合辦 公大樓辦 理情形	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	/	✓	/	
法務部聯 合檔案大 樓辦理情 形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/	✓	

備註：已完成 ✓、辦理中 △（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

附表一

[illegible]

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	上半年度實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部司法新廈	台北市中正區重慶南路130號	040023467 040023468	每半年1次	台灣三菱電梯股份有限公司	中華民國升降設備安全檢查協會	1150731 1150430	每月2次	8 22	5 23	5 19	9 23	7 21	4 17	
2	司法第二大廈	台北市中正區貴陽街一段235號	040112321	每半年1次	臺灣奧的斯電梯股份有限公司	中華民國升降設備安全檢查協會	1160131	每月1次	12	15	13	14	21	15	
3	法務部內湖聯合辦公大樓	台北市內湖區康寧路三段51號	040158698 040158699 040161760	每半年1次	崇友實業股份有限公司	中華民國升降設備安全檢查協會	1150927 1150927 1150506	每月1次	14	4	12	20	13	4	
4	法務部聯合檔案大樓	新北市土城區石門路6號巷3號	036B052923	每半年1次	立川機電工業有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	1150830	每月1次	16	5	18	16	12	2	

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部司法新廈	台北市中正區重慶南路130號	74使字第0538號	B1F~6F	1年1次	115	豐成消防安全設備工程有限公司	消士證字第1295號	符合	115/5/23	116年5月前	
2	司法第二大廈	台北市中正區貴陽街一段235號	93使字第0036號	B4F~6F	1年1次	115	林政道	消士證字第0207號	符合	115/5/27	116年5月前	
3	法務部內湖聯合辦公大樓	台北市內湖區康寧路三段51號	101使字第0299號	B2F~9F	1年1次	115	圻安企業有限公司	消師證字第0716號	符合	115/5/28	116年5月前	
4	法務部聯合檔案大樓	新北市土城區石門路6號巷3號	79使字第408號	1-7F，RF	1年1次	115	皓詮企業有限公司	消士證字第2894號	符合	115年5月30日	116年5月前	

備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6個月應辦理之檢驗日期(最近 1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部司法新廈	台北市中正區重慶南路130號	00628596115	全城電業顧問有限公司	北建電技字2817-2(中)	115年6月29日	非停電測試	合格	■已完成	115 年 12月	每年 1 次	
2	司法第二大廈	台北市中正區貴陽街一段235號	00071802112	逸群機電有限公司	北市電技證字第 AX500006-1 號	115 年 5 月 9 日	停電檢驗	合格	■已完成	115 年 11月	每年 2 次	
3	法務部內湖聯合辦公大樓	台北市內湖區康寧路三段51號	16427049113	震聯電業股份有限公司	北市電技證 AX500511	115年6月26日	非停電測試	合格	■已完成 115年7月6日備查	115年12月	每月 1 次	
4	法務部聯合檔案大樓	新北市土城區石門路6號巷3號	01761750115	玖格工程有限公司	技術員証號：166-0015379	115年7月3日	非停電測試	合格	■已完成	115年1月	每月1次(低壓設備)	無高壓電力設備

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。