

法務部矯正署花蓮監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 3 月 6 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	(1)行政大樓 (2)合作社 (3)警衛室 (4)接收中心 (5)女監 (6)醫療中心 (7)戒護場區 (8)大禮堂 (9)炊場 (10)隔離舍房 (11)刑場 (12)替代役宿舍 (13)崗樓 (14)新戒護場區 (15)烹飪教室 (16)一號變電站 (17)二號變電站	(1)依建築法第 77 條。 (2)依消防安全設備檢修及申報辦法。 (3)飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法第 7 條。 (4)依電業法第 75-1 條及用電設備檢驗維護管理規則第 9 條之規定。	(1)建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 110 年 12 月 2 日申報完竣，預計下次申報期間為 112 年 10 月 01 日至 12 月 31 日前申報完成。 (2)昇降(電梯)設備：本監無此設備。 (3)機械停車設備：本監無此設備。 (4)空調冰水主機及冷卻水塔：本監無此設備。 (5)自來水水塔：自來水塔飲用水委託檢測公司每季進行採樣檢測作業，最近 1 次檢測日期為 112 年 1 月 7 日。 (6)消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 111 年 2 月 17 日。 (7)高低壓電力設備：每個禮拜會檢查目前設備運轉是否有異常，每年經費 38,000 元，內容為 1 年 12 次例行性巡檢(包含每半年停電保養 2 次)最近 1 次檢測日期為 112 年 2 月 10 日。
2	(1)汙水處理場(含設備) (2)機關內通行道路 (3)擋土牆(本監無此設備) (4)機關內路邊停車場及其遮雨棚 (5)圍牆	(1)水污染防治措施及檢測申報管理辦法及汙水處理場操作及維護契約。 (2)道路、停車場、遮雨棚及圍牆等每月定期及不定期巡檢。	(1)汙水處理場(含設備)：依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報 1 次，112 年申報作業為 112 年 1 月。另依本機關訂定之「維護管理工作計畫」與操作及維護契約之規定，每月辦理 1 次汙水處理設備保養，最近 1 次保養日期為 112 年 2 月 13 日。 (2)機關內通行道路：每月定期及不定期巡檢。 (3)擋土牆(含地錨)：本監無此設備。 (4)機關內路邊停車場及其遮雨棚：每月定期及不定期巡檢。 (5)圍牆檢查及維護：每月定期及不定期巡檢。